

*Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Dirigente*

Acquedotto Pugliese
I - 04/05/2017 - 0051665



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti
– Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017.
Fornitura n. 2 soffianti per comparto biologico. Impianto di depurazione di Castrignano
del Capo - trasmissione atti.*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e S

Acquedotto Pugliese

1 - 04/05/2017 - 0051665

Lecce,



**a DIRPR
IAUAM
DIRRI/TECRI**

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura n. 2 soffianti per comparto biologico
Impianto	Impianto di depurazione di Castrignano del Capo (LE)
STO	Lecce
Descrizione del disservizio	Impossibilità a svolgere il processo biologico
Motivi dell'emergenza	L'impossibilità di svolgere il processo biologico causa gravi conseguenze sull'intero processo depurativo con superamento dei limiti tabellari di normativa.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30.04.2017
Primi interventi adottati	nessuno
Termini di consegna	7 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di n. 2 soffianti Aerzener a lobi serie GM35S DN 150, come meglio dettagliato nell'offerta allegata.
Denominazione della Ditta affidataria	Aerzen Italia srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Rapidità di intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	22.900.00 euro oltre iva
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Verificata congruità dell'offerta



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta ditta Aerzen Italia srl n. 008-FIT-17- AE del 08.02.2017
Allegati	Offerta ditta Aerzen Italia srl n. 008-FIT-17- AE del 08.02.2017 con specifiche tecniche; autorizzazione del responsabile di area

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione LE

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Desio Carparelli

Si approva: Il Responsabile di Area LE
Ing. Mario Pietrosanti

Si autorizza: Il Dirigente STO LE
Ing. Marcello Rainò