

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 23/08/2018 - 0085055



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Manutenzione ordinaria della centrifuga Peralisi.	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria generale dell'intera centrifuga con conseguente impossibilità di disidratare i fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	11/07/2016	Ing. Giovanni Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della centrifuga e richiesta di intervento della casa madre.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione ordinaria dell'intera centrifuga e fornitura e posa in opera di: N.1 SUPPORTO TUBO ALIMENTAZIONE N.1 BOCCOLA RASCHIAFANGO N.1 BUSSOLA PORTA INGRANAGGIO -BAJ- FORO D. 95 mm N.4 PORTELLE LATERALI SERIE M SENZA LETTERA N.2 ANELLI DI TENUTA GRASSO Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte.	
Denominazione della Ditta affidataria	Peralisi Maip S.p.A.	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta casa madre della centrifuga e disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1 860,50	



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 12/07/2016
Allegati	consuntivo	del 12/07/2016

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
------------------------	----------	--	---------------------

Il Richiedente
Ing. Giovanni Discipio

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo V. Ricci