

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 25/01/2019 - 0008321



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura e posa in opera di griglia antitacco in ferro e zincata a caldo, fornitura e montaggio banchi in ferro e fornitura di ringhiere.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Lecce
Il Tecnico AQP verificatore	P.I. Desio Carparelli
Descrizione del disservizio	Locale centrifughe mancante di tavoli appoggio e scale necessari per operare in sicurezza. Segnalazione ricevuta da ARPA
Motivi dell'emergenza	Mettere in sicurezza locale centrifuga a seguito sopralluogo ARPA
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione del 25/06/2018
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Fornitura di n. 2 tavoli in ferro tubolare con ruote girevoli, fornitura e posa in opera di n. 9 telai in ferro angolare + 6 griglie bordate e rinforzate antitacco per passaggio tubazioni e staffe, fornitura scala in ferro con ruote.
Denominazione della Ditta affidataria	De Masi Infissi metallici Via Garda 1 73042 Casarano (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta già impegnata per lavori simile e prontamente disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 11.820,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi.
Allegati	Preventivo n. 102/2018 del 26/06/2018 Ditta De Masi Infissi metallici Via Garda 1 73042 Casarano (LE)


INFORMATIVA PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

P.I. Desio Carparelli



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Raino

