



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

N°425

Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Intervento di manutenzione straordinaria alla centrifuga della stazione di disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Grottaglie - Monteciasì.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio della centrifuga della disidratazione fanghi.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della centrifuga comporta il fermo dell'intera stazione di disidratazione fanghi con possibile aumento della concentrazione degli stessi fanghi nella stazione di ossidazione e peggioramento della qualità dell'effluente, con superamento dei limiti allo scarico previsti per legge.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 13.03.2017
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	30 giorni data ordine.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura in opera di n. 1 PLC SCHNEIDER CPU M258, n. 1 scheda 12 ingressi 24 VDC, n. 1 scheda 12 out 24 VDC, n. 1 scheda 4 ingressi PT100, n. 3 morsetti moduli espansione, n. 3 bus base /24 VDC, n. 1 terminale Touch Screen 10.4", con prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip S.p.A. – Via Don Battistoni, 3 – 60035 Jesi (AN).





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Motivi e criteri di scelta della Ditta	Centrifuga della ditta Peralisi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 5.393,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per la prestazione da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. PMO506263 del 14/03/2018.
Allegati	Preventivo sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Emilio Tarquinio

