



acquedotto
pugliese
acqua bene amata

Acquedotto Pugliese
I - 21/08/2017 - 0094370



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Brindisi,

Al Responsabile STO BR/TA
Sede

Oggetto	Sostituzione tubazione fanghi di ricircolo sedimentazione secondaria
Impianto	Impianto di depurazione di Fasano (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	La tubazione dei fanghi di ricircolo del sedimentatore secondario essendo in avanzato stato di corrosione ha causato la rottura della stessa tubazione facendo fuoriuscire del liquame nell'area circostante.
Motivi dell'emergenza	La rottura della tubazione, con la fuoriuscita di liquami, non consente il corretto funzionamento di tutta la stazione di sedimentazione secondaria con conseguenti ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 24/06/2017
Primi interventi adottati	Nessuno Possibile
Termini di consegna	Lavori eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione tubazione fanghi di ricircolo sedimentazione secondaria
Denominazione della Ditta affidataria	TEK METAL s.r.l. - C.da Ramunno di sotto Zona C 61/F 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di approvata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 14.500,00+IVA



SINCERT



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per la prestazione da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta TEK.METAL s.r.l. n° 124/17FM del 12/07/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico				Investimenti	X	
-----------------	--	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Alessandro Mangini



Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br
Ing. Antonio Stendero



Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone





SINCERT