



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Taranto, 18-10-2017

Al Responsabile S.T.O. BR/TA

Sede

Prot. Gnt. 121269

Oggetto	Intervento di ripristino griglia della stazione di grigliatura.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio della griglia della stazione di grigliatura.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della griglia in questione non consente di estromettere dal processo depurativo i materiali solidi grossolani che giungono dalla rete fognante. Tale condizione causa il superamento dei limiti allo scarico previsti dalla vigente normativa per la presenza di parti solide nell'effluente e compromette il funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 28.09.2017.
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di ricostruzione parziale braccio anteriore e applicazione lamiera inox sp. 10; alesatura lorcette pettine; sostituzione di n. 6 supporti completi di cuscinetti; modifica bielle e inserimento di n. 2 boccole di guida; costruzione lamiera convogliatrice in acciaio inox completa di cerniere; rimontaggio del tutto con prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Allmec S.r.l. - Via Massafra, 101 - 74123 Taranto (TA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.230,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta n. 17PR104 del 03/10/2017
Allegati	Preventivo sopra indicato

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone