



acquedotto
pugliese
Acqua. Bene comune.

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 12/12/2017 - 0145386



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Fornitura di n.4 agitatori preparazione silice attiva
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni - Laterza - (TA)
U.T.	DOPAP - Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Fuori servizio stazione di preparazione silice attiva chiariflocculatori B5/G e B5/B
Motivi dell'emergenza	L'emergenza è dettata dalla necessità di ripristinare le stazioni di preparazione della silice attiva dei chiariflocculatori B5/G e B5/B. La mancata idonea preparazione ed il conseguente mancato dosaggio della silice attiva non permette la corretta sedimentazione del fango con conseguente superamento dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 20/09/2017 da parte del Capituomo di conduzione al Responsabile dell'Impianto
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	20 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n.4 agitatori preparazione silice attiva.
Denominazione della Ditta affidataria	BIOTEC S.r.l. Via Oliere e Saponerie Meridionali S n c - 70056 Molfetta (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità specializzata in forniture industriali
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 5.198,00 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	E' stata svolta indagine di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Offerta ditta BIOTEC S.r.l. n.096.2017 del 22/09/2017

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

Pagina 1 di 2



acquedotto
pugliese

Ente pubblico

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Offerta ditta BIOTEC S.r.l. n.096.2017 del 22/09/2017
----------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Impianto

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Gianluigi Elori

Spett.le
AQP S.P.A.
Impianto di potabilizzazione del Sinni

Molfetta, 22 Settembre 2017

c.a. Ing. F. D'Andria

Oggetto: Offerta per agitatori verticali.

Egr. Ing. D'Andria,

a seguito della Sua cortese richiesta, dettagliamo di seguito la nostra offerta.

Offerta n. 096.2017

N. 1 agitatore verticale serie BIO1000 così composto:

- Motore IEC Kw 1,1 8 poli (690 rpm) 400 / 3 / 50 hz IP 55 cl F/B
- Supporto di guida in (Alluminio) completo di cuscinetto e paraoli e giunto
- Albero in aisi 304 Ø 35 H 1000 mm
- N° 2 Giranti Marine in aisi 304 Ø 180 mm
- Verniciatura e Collaudo

Prezzo: Euro 1.500,00 cad.

Condizioni di fornitura:

Il suddetto prezzo è da intendersi IVA esclusa;

Sconto da applicare: 15%;

Resa: franco partenza;

Trasporto: Euro 50,00 + IVA;

Consegna: 3-4 settimane da ricevimento ordine;

Pagamento: solito in uso.

In caso di eventuale ordine, La preghiamo volerlo cortesemente intestare ed indirizzare a:

Biotech srl

Via Oliere e Saponerie Meridionali, 51

70056 Molfetta (BA).

Restando in attesa di Suo cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Dott. Massimo De Cillis

Biotech srl