



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene Comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Stazione di sedimentazione secondaria.
Impianto	Impianto depurativo di Andria
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fermo del carroponete a servizio del sedimentatore secondario "A" per cedimento strutturale e danneggiamento del sistema di raccolta materiale surnatante.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire il rispetto dei limiti allo scarico al fine di evitare inquinamento ambientale. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di manutenzione di opere in ferro e carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della STO BA – BAT; inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino della suddetta stazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 10/05/2017 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Fermo della stazione e messa in sicurezza.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino del sistema di raccolta materiale surnatante a servizio del sedimentatore secondario mediante smontaggio e rimontaggio della zampa della trappola previa raddrizzatura della fascia convogliatrice e della struttura che sorregge la zampa al carroponete; sostituzione della gomma di sfioro; saldatura della ringhiera del carroponete al montante di sostegno. Riparazione tubazione Dn 400 a servizio della miscela aerata mediante saldatura di fascia in lamiera di acciaio inox.
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service s.r.l. – Via R. Zandonai, 15 – Gravina in Puglia (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.200,00 (duemiladuecento/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	€ 2.320,18 – sconto 5%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo prot. n. 39 del 16/05/2017
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci