

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 26/09/2017 - 0112435



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Ripristino di perdita sulla tubazione di convogliamento miscela areata sedimentatori finali.	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Perdita della tubazione di convogliamento miscela areata con conseguente malfunzionamento dei sedimentatori finali SD/1 e SD/2	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/07/2017	Geom. G. Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'area e ricerca perdite e e sostituzione del tratto di tubazione danneggiata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Scavo per la ricerca delle perdite della tubazione, e sostituzione della stessa con nuova tubazione saldata all'esistente e ripristino dello stato dei luoghi.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6 400,00	



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 14/07/2017
Allegati	consuntivo	del 14/07/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	--------------	--------------	--	--

Il Richiedente
L' RCM
Geom. G. Maragino

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci