

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 27/09/2017 - 0112813



Alla DIRPR

Alla DIRRI-TECRI

Alla IAUAM

Oggetto	Riparazione perdita tubazione acqua di servizio lato est
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Rilevante perdita di acqua di servizio con rottura dell'asfalto e fuoriuscita di acqua.
Motivi dell'emergenza	L'emergenza è dettata dalla necessità di alimentare con acqua di servizio le stazioni di preparazione silice attiva e la stazione di disidratazione dei fanghi. La mancata preparazione e dosaggio della silice attiva non permette la corretta sedimentazione del fango con conseguente superamento dei limiti imposti per la qualità dell'acqua per consumo umano ai sensi della normativa vigente. L'impossibilità di disidratare il fango non permette il regolare allontanamento dei fanghi dal processo di potabilizzazione.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 31/08/2017 da parte del personale turnista.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	2 giorni
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Riparazione rotture tubazione alimentazione acqua di servizio
Denominazione della Ditta affidataria	Tek.Metal S.r.l., C.da Ramunno Zona C 61/7 – 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità specializzata in tali lavorazioni e prontamente disponibile ad effettuare l'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€.3.901,00 oltre IVA come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	In considerazione delle lavorazioni da svolgere si ritiene l'offerta congrua con riferimento ai prezzi di mercato.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Consuntivo lavori n.154/17 del 05/09/2017, Rapporto di lavoro giornaliero n.1 del 01/09/2017, n.2 del 04/09/2017, n.3 del 05/09/2017 della ditta Tek.Metal S.r.l.

FEMA



INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Consuntivo lavori n.154/17 del 05/09/2017, Rapporto di lavoro giornaliero n.1 del 01/09/2017, n.2 del 04/09/2017, n.3 del 05/09/2017 della ditta Tek.Metal S.r.l.
----------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile dell' Impianto

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione a.i.

Ing. Gianluigi Fiori