



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 122160

20/10/2017

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

| | |
|--|---|
| Oggetto | Intervento di ripristino funzionamento carroponete ispessitore. |
| Impianto | Impianto di depurazione di Lizzano. |
| S.T.O. | Area Depurazione Taranto/Brindisi |
| Descrizione del disservizio | Si è verificato il fuori servizio del carroponete dell'ispessitore. |
| Motivi dell'emergenza | Il fuori servizio della stazione di ispessimento fanghi non consente il regolare ispessimento del fango, con la possibile formazione di croste in superficie. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 09.10.2017 |
| Primi interventi adottati | Nessuno. |
| Termini di consegna | 30 giorni lavorativi. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Smontaggio ruote folli e motrici, sostituzione supporti e cuscinetti, ricostruzione alberi folli e motrici, ripristino basamento e modifica posizione motorizzazioni, fornitura delle ruote folli e motrici con costruzione mozzo in ghisa, rimontaggio del tutto e prove di funzionamento. |
| Denominazione della Ditta affidataria | Allmec srl – Via Massafra, 101 – 74123 Taranto (TA). |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditta di provata esperienza ed affidabile. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | €. 2.250,00 + I.V.A. , già scontato del 10 % |



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|--|--|
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | Prezzo ritenuto congruo |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta) | Preventivo della ditta n. 17PR106 del 10/10/2017 |
| Allegati | Preventivo sopra indicato |

Intervento ascrivibile a:

| | | | | |
|-----------------|---|--------------|--|--|
| Conto Economico | X | Investimenti | | |
|-----------------|---|--------------|--|--|

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Nicola NOTARNICOLA

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone