



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 02/11/2016 - 0114083



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

UNITA' TECNICA (TECRI)
~~Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)~~
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto depurativo di Trani.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio della centrifuga marca Peralisi.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto trattamento e smaltimento dei fanghi. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 16/09/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di n. 3 fusibili Weber NH00, di n. 1 inverter ACS550 e di n. inverter ACS800.
Denominazione della Ditta affidataria	PIERALISI MAIP S.p.A. – Via Don Battistoni, 1 – Jesi (AN).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.632,80 (ottomilaseicentotrentadue/80)
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 22/09/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia**

**Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza: Il Manager MAT
Ing. Girolamo Vitucci**