



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 03/05/2017 - 0051464




Taranto,

Al Responsabile S.T.O BR/TA
Sede

Oggetto	Ripristino funzionamento scarico fanghi primari.
Impianto	Impianto di depurazione di Lizzano.
S.T.O.	Area depurazione TA-BR
Descrizione del disservizio	La tubazione d'aspirazione dei fanghi primari è rotta in più punti.
Motivi dell'emergenza	La rottura della tubazione non permette lo scarico dei fanghi.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione.
Primi interventi adottati	Si è proceduto da subito alla riparazione.
Termini di consegna	In giornata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della tubazione vecchia e montaggio della nuova.
Denominazione della Ditta affidataria	Edil Tecno Service.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza e affidabilità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 900,00 +iva.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della Ditta Edil tecno service N.51 del 13/04/2017.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
4, Strada, Via Cognigni, 26 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.335.575.000 r.l. - Iscritta alla Imposta di Bollo
C.F. e P.IVA 00147090731, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 314972





**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Allegati	Offerta su indicata.
----------	----------------------

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti		
-----------------	---	--	--------------	--	--

Il Richiedente

Area Depurazione TA-BR

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconeri

Si approva: Il Responsabile di Area TA-BR

Ing. Antonio Stando

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O. TA-BR

Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Zappalà 16 - 70121 Bari - Italia - Tel. 080 5721111 - Fax 080 5721112
Cap. Soc. 5.000.000.000 - Registro Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 09147860711 - R.E.A. di Bari n. 154692

