

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 12/04/2017 - 0043920



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Interventi urgenti di riparazione piping in PVC della stazione di dosaggio ipoclorito dell'impianto del Fortore
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Improvvisi rotture delle condotte in PVC presenti nella stazione di stoccaggio ipoclorito a causa di vetustà ed azione corrosiva del reattivo
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento della stazione di dosaggio ipoclorito, nonché la salvaguardia delle aree circostanti e dell'incolumità del personale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	23.03.2017 – conduzione/manutenzione
Primi interventi adottati	Analisi interventi da effettuarsi in emergenza ed individuazione ditta immediatamente disponibile
Termini di consegna	1 gg
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di ripristino funzionale del piping in PVC della stazione di dosaggio ipoclorito con: - Rimozione delle tubazioni in PVC danneggiate - Realizzazione di nuovo collettore in PVC con tubazioni DN 63 e DN 25 - Assemblaggio in opera e verifica finale
Denominazione della Ditta affidataria	PFT di Palladino Fabrizio
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.453,20 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di un o sconto del 30%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo lavori n°25/2017 del 25.03.2017 della ditta PFT

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Consuntivo lavori n°25/2017 del 25.03.2017 della ditta PFT
-----------------	--


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--	--

Richiedente:

Il Responsabile dell'impianto

ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

