

acquedotto  
pugliese  
L'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
I - 03/04/2017 - 0039793




Brindisi,

Al Responsabile STO BR/TA  
Sede

Oggetto	Sostituzione cavi per alimentazione elettrica delle pompe di sollevamento equalizzazione.
Impianto	Impianti di depurazione di San Pietro Vernotico (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	I cavi di alimentazione elettrica delle pompe di sollevamento equalizzazione risultano essere in dispersione.
Motivi dell'emergenza	La dispersione dei cavi provoca l'intervento degli interruttori di protezione che, quindi, provocano il non funzionamento delle pompe di sollevamento, causando ripercussioni negative sul processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione 14/02/2017
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione cavi per alimentazione elettrica delle pompe di sollevamento equalizzazione.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Ciaurri s.r.l. - Via per San Marzano, Z.I. lotto 9/10 74028 SAVA (TA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.700,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.

ACQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Capodati 36 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.acqp.it  
Cap. Soc. € 1.385.571,50 i.v. Registrato alla prov. di Bari  
C.R. e P. IVA 02247000720 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



**SINCERT**



**acquedotto  
pugliese**

l'acqua, bene comune

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della Elettromeccanica Ciaurri s.r.l. n° 72/2017 del 01/03/2017
<b>Allegati</b>	Offerta su indicata.

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>				<b>Investimenti</b>	<b>X</b>	
------------------------	--	--	--	---------------------	----------	--


**Il Richiedente**  
**Area Depurazione Ta-Br**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
**Per. Ind. Alessandro Mangini**

**Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br**  
**Ing. Antonio Standrado**

**Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br**

**Ing. Gaetano Barbone**



**SINCERT**