



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 23/09/2016 - 0098735



INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Fornitura nuovo serbatoio per ipoclorito di sodio
Impianto	Impianto di depurazione di Torre Santa Susanna (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	Il serbatoio esistente si è rotto facendo riversare l'ipoclorito di sodio nella camera di contenimento e quindi non permette il dosaggio nella vasca di contatto.
Motivi dell'emergenza	Il mancato dosaggio dell'ipoclorito di sodio causa il non funzionamento della stazione di disinfezione dell'impianto che può provocare il superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 12/09/2016
Primi interventi adottati	Utilizzo dell'ipoclorito di sodio presente nella camera di contenimento con tubazioni provvisorie.
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e trasporto porto franco destino di nuovo serbatoio per ipoclorito di sodio
Denominazione della Ditta affidataria	Etatron D.S. S.p.A. - Via Ghisalpa, 13 - 20021 Ospiate di Bollate (MI)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.597,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognelli, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta Etatron D.S. S.p.A. n° CITOFF120416M del 15/09/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente
Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br


Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cavour, 16 - 70121 - Bari - telefono: +39 080 5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 Iva: Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, R.E.A. C.G. I.A.A. di Bari n. 414082



SINGERT