



**acquedotto
pugliese**
l'acqua bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 23/09/2016 - 0098925



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Manutenzione straordinaria impianto su varie stazioni
Impianto	Impianto di affinamento di Fasano Forcatella (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	La coclea e il nastro trasportatore si presentano in uno stato di corrosione avanzato così come le ruote dell'ispessitore e la tubazione di ricircolo dei fanghi.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della coclea e nastro non permettono l'allontanamento del fango e, quindi, il regolare smaltimento dello stesso. Così come il mancato funzionamento del carroponete ispessitore non permette un buon ispessimento del fango e la tubazione di ricircolo potrebbe far fuoriuscire dei liquami, questo stato di fatto potrebbe determinare ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 15/07/2016
Primi interventi adottati	Nessuno Possibile
Termini di consegna	10 gg. Lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria impianto su varie stazioni
Denominazione della Ditta affidataria	TEK.METAL s.r.l. - C.da Ramunno di sotto Zona C 61/F 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di approvata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 18.700,00+IVA

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Corradini 18 - 70121 - Bari - Telefono: +39.080.5732111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 4.385.573.60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta della ditta TEK.METAL s.r.l. n° 146/16FM del 22/07/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Corradini, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 1.000.000.000,00, Registro delle Imprese di Bari
C.F. n° P. IVA. 0034700721, R.F.A. C.C.I.A.A. di Bari n. 414032



SINGERT