acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 07/02/2017 - 0015919

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Brindisi,

Al Responsabile STO BR/TA
Sede

Oggetto	Fornitura nuova pompa sollevamento iniziale
Impianto	Impianto di depurazione di Villa Castelli (BR).
STO	TA-BR
Descrizione del disservizio	La pompa n°2 del sollevamento iniziale presenta notevoli segni di usura sui principali componenti, tra cui statore, albero rotore e girante.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento di tutte le apparecchiature della stazione di sollevamento iniziale dell'impianto potrebbe provocare l'attivazione del troppo pieno dell'equalizzazione con ripercussioni negative sull'intero processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 06/02/2017
Primi interventi adottati	Posizionamento e messa in marcia della pompa di riserva.
Termini di consegna	30 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di nuova pompa con caratteristiche identiche a quella esistente
Denominazione della Ditta affidataria	Caprari Spa – Via Emilia Ovest900 – 41123 Modena
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Stessa casa costruttrice dell'elettropompa esistente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.434,37+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazione da eseguirsi.

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta Caprari Spa n° 17/17/SG del 06/02/2017
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico				**Investimenti**	X	

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

____

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

____

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone

____