



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile STO BR/TA
Sede

Oggetto	Manutenzione straordinaria griglia Huber modello Ro9/700/9.
Impianto	Impianto di depurazione di Torchiarolo (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	La griglia come indicato in oggetto risulta fuori servizio data la notevole usura di diversi componenti della stessa causando così il totale blocco della macchina.
Motivi dell'emergenza	Il mancato funzionamento della griglia in questione non consente di estromettere dal processo depurativo i materiali grossolani che giungono dalla rete fognante. Tale condizione può causare il superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006 e compromette il funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche dell'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 28/11/2016.
Primi interventi adottati	Nessuno possibile
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Manutenzione straordinaria griglia Huber modello Ro9/700/9.
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile – Via per Mottola s.n. 70015 Noci (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 6.722,00+IVA



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo della ditta Elettromeccanica Gentile n.2513/2016 del 30/11/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini

Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza: Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.G.I.A.A. di Bari n. 414092

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



SINCERT