acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 12/12/2017 - 0145460

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Lavori a seguito di segnalazione ricevuta dall'Enel per perdita di isolamento sulla linea di collegamento e manutenzione gruppo elettrogeno. Impianto depurativo di Orsara di Puglia (FG)
STO	AV/FG
Il Tecnico AQP verificatore	Antonio Principalli
Descrizione del disservizio	Impianto fermo mancanza Enel per perdita di isolamento
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare svolgimento del servizio
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06/10/2017
Termini di consegna	13/10/2017
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Occorre ripristinare la perdita di isolamento ed il guasto su sezionatore di linea MT e manutenzione gruppo elettrogeno in avaria.
Denominazione della Ditta affidataria	S.P.I.M. – SRL - Manfredonia
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta iscritta all'albo fornitori/ditte , che ha già lavorato per AQP.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	8.356,00=
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	**7.520,40 + iva al netto dello sconto del 10% offerto**
Allegati	Preventivo n°131 del 08/10/2017 e 132 del 12/10/17 della ditta SPIM Srl - Manfredonia

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			**Investimenti**	x	

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Il Richiedente

p.i. Costantino Mufioli

Il Responsabile dell'Area

Ing. Nicola Tselikas

Si valida: Il Dirigente

Ing. Danilo Ancora