



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 25/05/2018 - 0054543



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Sammichele di Bari	
	Fornitura di ricambi per la soffiante a servizio della stazione di equalizzazione.	
Impianto di depurazione	Sammichele di Bari	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Avaria alla soffiante Robuschi a servizio della stazione di equalizzazione.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30/04/2018	P.I. Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di intervento della Dirte (Ordine di manutenzione – guasto n. 10835) che dopo aver effettuato le opportune verifiche riscontrava la rottura dell'asse di trasmissione della puleggia all'altezza del cuscinetto anteriore che a sua volta aveva causato il danneggiamento delle tenute meccaniche dei cuscinetti e dei lobi interni della macchina.	
Termini di consegna	20 giorni	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di n 1 corpo asse nudo per soffiante Robuschi (corpo in Ghisa G250, alberi e rotori integrali in ghisa GS400-15, tenute a labirinto, lubrificazione a olio).	
Denominazione della Ditta affidataria	Gardner Denver Srl - Divisione Robuschi	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta Casa Madre della soffiante in avaria.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.021,49	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerta	n. 20901934 del 09/05/2018
Allegati	Offerta	n. 20901934 del 09/05/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
RCM
P.l. Vito Marangi

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci