



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 17/08/2018 - 0084185



DIRPR
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Est	
	Lavori di travaso dei fanghi biologici dalla vasca A5/6 .	
Impianto di depurazione	Bari Est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Necessità di travasare i fanghi dalla vasca di ossidazione A5/6 a causa della messa fuori esercizio del sedimentatore secondario A6/3 (nostra nota Prot. 61152 del 12/06/2018) con conseguente impossibilità di ricircolo del fango biologico.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	14/06/2018	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Istallazione di un elettropompa (di proprietà AQP) e accessori utili ad effettuare il travaso dei fanghi biologici dalla vasca di ossidazione A/6.	
Denominazione della Ditta affidataria	Sanvito Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 4.865,90	



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n. 298/2018 del 19/06/2018
Allegati	Consuntivo	n. 298/2018 del 19/06/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>		Investimenti
-----------------	-------------------------------------	--	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci