



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 30/07/2018 - 0079125



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Impianto di depurazione di : Polignano a Mare	
	Manutenzione ordinaria vasca di ossidazione A.	
Impianto di depurazione	Polignano a Mare	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Visto l'avaria accorsa alla linea di diffusione aria della vasca di ossidazione B con conseguente decadimento del processo depurativo, vi era la necessità di effettuare una manutenzione preventiva sulla vasca di ossidazione A onde evitare disservizi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/04/2018	P.I. Vito Marangi
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Svuotamento della vasca di ossidazione A con pompa sommersa completa di tubazione di scarico e di cavo elettrico di alimentazione, smontaggio ghiera e membrane, pulizia e rimontaggio, serraggio ghiera diffusori, serraggio manicotti di collegamento dei collettori aria per diffusori, livellamento linee diffusori e fornitura e posa in opera dadi autobloccanti in acciaio Inox.	
Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Gentile	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza ed individuata tra quelle presenti nell'Albo fornitori di Acquedotto Pugliese con il possesso dei requisiti per le seguenti categorie merceologiche OS 22 .	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.600,00	



acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	n. 3125/2018 rev. 1 del 08/05/2018
Allegati	consuntivo	n. 3125/2018 rev. 1 del 08/05/2018

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X		Investimenti
------------------------	----------	--	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
P.I. Vito Marangi

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci