



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 06/10/2016 - 0104231



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Taranto,

Al Responsabile MAT BR/TA
Sede

Oggetto	Intervento di messa in sicurezza quadro elettrico generale BT e collegamento gruppo elettrogeno
Impianto	Impianto di depurazione di Carovigno Consortile (BR).
MAT	TA-BR
Descrizione del disservizio	A seguito di incendio del quadro elettrico generale BT l'impianto non è più alimentato elettricamente e compromette le condizioni di sicurezza della sala quadri elettrici.
Motivi dell'emergenza	La mancanza di energia elettrica determina il non funzionamento dell'intero impianto che potrebbe provocare un decadimento del processo depurativo e possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 21/05/2016
Primi interventi adottati	Nessuno possibile.
Termini di consegna	10 gg. lavorativi
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di messa in sicurezza quadro elettrico generale BT e collegamento gruppo elettrogeno
Denominazione della Ditta affidataria	Pro. Energy s.r.l. - Via V.zo Cuoco n. 28 70043 Monopoli (BA)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di approvata affidabilità e prontezza di intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 550,00+IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le prestazioni da eseguirsi.

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39,080,5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 Lv. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINGERT



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Offerta Pro. Energy s.r.l. n° 2405-c del 24/05/2016
Allegati	Offerta su indicata.

Intervento ascrivibile a:


Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--

Il Richiedente

Area Depurazione Ta-Br

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Alessandro Mangini




Si approva: Il Responsabile di Area Ta-Br

Ing. Antonio Stendardo



Si autorizza: Il Dirigente MAT Ta-Br

Ing. Gaetano Barbone



AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale Via Cognelli, 36 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINCERT