



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 18/05/2018 - 0051546



Prot.

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Auditing (IAPAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Ripristino funzionale gruppo elettrogeno d'emergenza automatico/manuale.
Impianto di depurazione	Impianto depurativo di Margherita di Savoia.
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Fermo dell'impianto dovuto all'interruzione di energia elettrica causato dal malfunzionamento della centralina di scambio.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il sollevamento dell'intera portata affluente, attesa l'impossibilità a garantire qualsivoglia trattamento, nonché il corretto funzionamento del sistema. Il ricorso all'emergenza è dovuta all'assenza di contratti di manutenzione relativi alle lavorazioni richieste per gli impianti di depurazione della STO BA-BAT. Inoltre, l'applicazione della procedura per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €, in ottemperanza al D.Lgs 50/2016, avrebbe comportato tempi di attesa assolutamente incompatibili con le urgenti esigenze di ripristino dell'impianto in oggetto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 05.03.2018 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Nicola Ricco a comunicato il il disservizio.
Primi interventi adottati	Richiesta di intervento a ditte qualificate prontamente disponibili ad intervenire per l'esecuzione delle necessarie attività.
Termini di consegna	Immediata – lavorazioni già eseguite.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Si sono rese necessarie le seguenti attività riguardanti la verifica di anomalie alla centralina di scambio Enel/Gruppo, riscontro centralina, smontaggio e sostituzione della stessa.
Denominazione della Ditta affidataria	Cel Elettromeccanica S.r.l. impiantistica industriale service di Alessandro Loi – Via dei Tressanti, n.1 traversa sn – 71121 Foggia (FG)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditte qualificate iscritte nell'albo fornitori AQP resesi prontamente disponibili ad intervenire, per l'immediato ripristino funzionale dell'impianto.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.349,05 – 10% sconto = € 1.214,14 € 1.214,14 (Ventidue milatrecentoquarantadue/14) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Cel Elettromeccanica applica uno sconto del 10%;
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Cel Elettromeccanica S.r.l. Consuntivo n. 02 del 07.03.2018; DDT n.12/bis del 07.03.2018
Allegati	Documenti sopra indicati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
------------------------	--	---------------------	----------

**Il Responsabile
Area Gestione Depurazione BAT
Ing. Aldo Impagnatiello**

**Si autorizza:
Il Dirigente
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT
Ing. Girolamo Vitucci**