

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 28/11/2017 - 0139588



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari Ovest	
	Interventi urgenti e straordinari per l'installazione della cella di protezione dei trasformatori e l'installazione di un trasformatore da 1000 KVA - 1250KVA nonché la messa in sicurezza della cabina MT/BT T2A	
Impianto di depurazione	Bari Ovest	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Gli eventi temporaleschi avvenuti fra la notte del 12 agosto e 13 agosto, hanno causato il danneggiamento della cella di arrivo e protezione MT e del trasformatore.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	13/08/2017	Ing. Giovanni Discipio
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Richiesta intervento DIRMA e successivamente ditta specializzata per rialimentazione trasformatore	
Termini di consegna (gg.)	40	Nota: intervento sui terminali MT eseguibile solo a seguito interruzione alimentazione ENEL in data 08.08.2017. <u>I lavori si sono dilungati sino al 14/10/2017 a causa della difficoltà dei lavori sopra descritti.</u>
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di uno scomparto di media tensione arrivo sezionamento e protezione trafo, trasformatore di taglia minima 1000 KVA, cavi di media tensione per alimentazione trasformatore. Interventi generali di messa in sicurezza locale	
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 52.006,00	

9.

M


INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	n° 0127/17 del 14/10/2017
Allegati	Consuntivo	n° 0127/17 del 14/10/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	----------	--------------

Il Richiedente
Ing. Giovanni Discipio



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

