



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 02/01/2018 - 0000205



DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Acquaviva delle Fonti	
	Manutenzione straordinaria stazione di filtrazione.	
Impianto di depurazione	Acquaviva delle Fonti	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della stazione di filtrazione causato dall'abbassamento del livello dei carboni attivi, malfunzionamento delle paratoie di deviazione dei liquami e la rottura delle canalette di raccolta delle acque di controlavaggio.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	09/08/2017	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Fermo forzato della stazione e richiesta di assistenza a ditta specializzata.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Apporto di kg 125 di carboni attivi utile a ripristinare il livello originario e garantire il corretto funzionamento della stazione di filtrazione, manutenzione straordinaria alle paratoie di deviazione dei liquami mediante la rettifica dei piani di scorrimento, la sostituzione delle viti senza fine e delle relative boccole bronzate, realizzazione di nuovi terminali ad albero, sostituzione delle guarnizioni e fornitura e posa in opera di n° 3 canalette in acciaio inox per la raccolta di acque di controlavaggio.	
Denominazione della Ditta affidataria	Atim Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 12.000,00	

107

2

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 30/09/2017
Allegati	consuntivo	del 30/09/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L' RCM
L. Picciallo



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitacci

