

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 11/09/2017 - 0101516



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

e p.c. All'AIP  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : Acquaviva delle Fonti	
	Fornitura e posa in opera di N. 4 pompe monovite per il sollevamento dei fanghi primari.	
Impianto di depurazione	Acquaviva delle Fonti	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo delle pompe monovite per il sollevamento dei fanghi primari a causa della avaria degli organi meccanici con impossibilità di estrazione dei fanghi.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	18/04/2017 <i>h</i>	P.I. Luca Picciallo
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione e richiesta di preventivo per nuova fornitura.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di N. 4 pompe monovite a cavità progressiva.	
Denominazione della Ditta affidataria	Biotec	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disponibile ad effettuare la fornitura nel più breve tempo possibile.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 26.900,00	






acquedotto  
pugliese

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	offerta	Offerta del 26/05/2017.
Allegati	offerta	Offerta del 26/05/2017.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente  
L'RCM  
P.I. Luca Riccialto



Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

