



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Taranto, 10-10-2017

Al Responsabile S.T.O. BR/TA

Sede

Prot. Int. 121319

Oggetto	Intervento di ripristino funzionalità centrale termica.
Impianto	Impianto di depurazione di Grottaglie - Monteliasi.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio della centrale termica.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della centrale termica non consente di bruciare il biogas in eccesso, prodotto dalla stazione di digestione anaerobica dei fanghi, con la possibile dispersione in atmosfera.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 04.09.2017
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Pulizia della caldaia, sostituzione delle candele in ceramica per accensione fiamma pilota, riparazione della torcia con sostituzione del trasformatore di accensione.
Denominazione della Ditta affidataria	Impiantistica Mangini - Via F. Tateo, 27 - 70017 Putignano (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di provata esperienza ed affidabile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.200,00 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta n. 11/097 del 11/09/2017.
Allegati	Consuntivo sopra indicato





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Salvatore Falconieri

Si approva

Area Gestione Depurazione BR/TA

Il Responsabile di Area

Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone

