



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 127134

del 30/10/2017

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

Oggetto	Intervento di ripristino della centrifuga della disidratazione fanghi.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	Si è verificato il fuori servizio della centrifuga della disidratazione fanghi.
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della centrifuga comporta il fermo dell'intera stazione di disidratazione fanghi con possibile aumento della concentrazione degli stessi fanghi nella stazione di ossidazione e peggioramento della qualità dell'effluente, con superamento dei limiti allo scarico previsti per legge.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Comunicazione da parte del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 18.09.2017.
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino efficienza centrifuga con sostituzione di bussola porta guarnizione e cassetta, anelli di tenuta, cuscinetti, anello di spallamento, olio grasso, previo smontaggio e rimontaggio, con prove di funzionamento.
Denominazione della Ditta affidataria	Pieralisi Maip SpA - Via Don Battistoni, 1 - 60035 Jesi (AN).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Centrifuga della ditta Pieralisi.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€. 4.661,20 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta del 19/09/2017 e bolle intervento assistenza tecnica n. 63728 e 63729 del 19.09.2017 e 63734 del 27.09.2017.



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Consuntivo e bolle di assistenza tecnica sopra indicati.
----------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Sig. Vito Marangi

**Si approva**

**Area Gestione Depurazione BR/TA**

**Il Responsabile di Area**

Ing. Nicola Notarnicola

**Si autorizza**

**Il Responsabile S.T.O. BR/TA**

Ing. Gaetano Barbone