

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 12/01/2017 - 0003206



A
DIRPR
SEDE
IAUAM
SEDE
TECRI
SEDE

Prot.

Oggetto	Lavori vari di carpenteria metallica e riparazione di apparecchiatura elettromeccanica eseguiti a dicembre 2016
Impianto di depurazione	Castellana Grotte, Noci, Casamassima, Monopoli e Turi
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Impianto di Castellana Grotte: • Rotture parti metalliche varie • Rottura di n. 1 chiusino • Rottura di copertura ispessitore Impianto di Noci: • Rottura di n. 2 elettrovalvole Impianto di Casamassima: • Rottura di griglia • Deterioramento di n. 3 griglie grossolane Impianto di Monopoli: • Sostituzione di griglie e compattatore Impianto di Turi: • Rotture di paratoie • Rottura di tronchetto
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Impianto di Castellana Grotte: • Saldature varie • Fornitura di n. 1 chiusino • Smontaggio e deposito di copertura ispessitore Impianto di Noci: • Sostituzione di n. 2 elettrovalvole Impianto di Casamassima: • Smontaggio e deposito di griglia

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	- Sostituzione di n. 3 griglie grossolane Impianto di Monopoli: - Smontaggio e trasporto di griglie e compattatore Impianto di Turi: - Smontaggio e montaggio di paratoie - Sostituzione di tronchetto
Denominazione della Ditta affidataria	TEKMETAL S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore pronta ad intervenire.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7.205,00 (Euro Settemiladuecentocinque/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivi della ditta TEKMETAL S.r.l.: n. 001/17 FM del 03/01/2017 n. 002/17 FM del 03/01/2017 n. 003/17 FM del 03/01/2017 n. 004/17 FM del 03/01/2017 n. 005/17 FM del 03/01/2017 n. 006/17 FM del 03/01/2017 n. 007/17 FM del 03/01/2017 n. 008/17 FM del 03/01/2017 n. 009/17 FM del 03/01/2017
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
------------------------	---	---------------------	--	--


Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate



Il Responsabile STO Bari
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci

