



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 05/01/2017 - 0001562



Prot.

A
DIRPR
SEDE
IAUAM
SEDE
TECRI
SEDE

Oggetto	Servizi di manutenzione specialistica eseguiti a dicembre 2016.
Impianto di depurazione	Polignano a Mare
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Rottura canaline portacavi
Motivi dell'emergenza	Garantire la sicurezza del personale
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate. 02-11-2016
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Intervento eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> • Scollegamento cavi elettrici contenuti nelle canaline e rimozione degli stessi • Smontaggio e rimozione vecchie canaline • Montaggio nuove canaline e posa in opera cavi elettrici
Denominazione della Ditta affidataria	L.M. Tecnologie
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Azienda pronta ad intervenire
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.874,00 (Euro Milleottocostottantaquattro/00) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del CMS 0169/16 del 09/12/2016 della ditta L.M. Tecnologie
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile STO Bari
Ing. Giovanni DiScipio

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Vitucci