

10/10/17



acquedotto
pugliese

l'acqua bene comune

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa di Br/To
Area Manutenzione & Engineering

Acquedotto Pugliese
U - 07/07/2017 - 0076400



Spett.le
N.D. Impianti
Via S. Francesco Rapillo, 201
74121 Taranto

Oggetto: Investimento in emergenza. Manutenzione straordinaria delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Taranto Via Giovinazzi.

Con la presente si conferma l'ordine per l'esecuzione dei lavori presso l'impianto in oggetto, come specificato nella Vs. offerta del 06/07/2017.

- Importo presunto complessivo dei lavori: € 22.000,00 + IVA;
- Tempi di esecuzione: 1 settimana

Visto il carattere di urgenza che gli stessi rivestono si ordina l'immediata esecuzione.

Il Responsabile AME
Ing. Giovanni Bramante

Visto Il Dirigente
Ing. Gaetano Barbone

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 38 - 70121 - Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. o P. IVA: 0034/000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese

L'acqua, bene comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 07/07/2017 - 0076391



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Manutenzione straordinaria delle opere elettriche a servizio dell'ISF di Taranto Via Giovinazzi
Impianto	ISF di Taranto Via Giovinazzi
U.T.	Taranto
Descrizione del disservizio	A seguito di ripetuti anomalie della corrente elettrica di alimentazione, è andato in avaria l'intero sistema di automazione e telecontrollo dell'impianto si sollevamento con conseguente fermo del sistema di pompaggio con conseguenti problemi igienico sanitari.
Motivi dell'emergenza	L'impianto di sollevamento è fermo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione da parte di personale AGE e verifiche da parte di personale AME
Primi interventi adottati	I primi interventi adottati sono stati rivolti alla realizzazione di collegamenti provvisori e all'installazione di un quadro provvisorio per garantire almeno il funzionamento di una elettropompa con interruttori di livello momentanei.
Termini di consegna	1 settimana
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	L'intervento riguarda la bonifica elettrica dei locali, fornitura e posa in opera di quadro elettrico per avvio provvisorio dell'impianto, ripristino linee elettriche di segnalazione, manutenzione del sistema di regolazione dei livelli a micro switch, fornitura in opera di quadro di automazione e telecontrollo con doppia logica.
Denominazione della Ditta affidataria	- N.D. Impianti
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta intervenuta nell'immediato per il ripristino della stazione di sollevamento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	- € 22.000,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.

Mod/PG3.21/04

Rev. 2 del 31/01/2014



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento <i>(offerta/consuntivo della ditta)</i>	- Offerta del 06/07/2017
Allegati	- Offerta di cui al punto precedente

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--	---------------------	-------------------------------------

Il Richiedente
Ing. Antonio Schinaia

Il Responsabile dell'AME
Ing. Giovanni Bramante

Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.

Ing. Gaetano Barbone