

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 06/12/2016 - 0128535

Prot.



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

| | |
|---|--|
| Oggetto | Stazione di trattamento di sedimentazione finale. |
| Impianto | Impianto depurativo di Bisceglie. |
| U.T. | STO BA/BAT – AGD BAT. |
| Descrizione del disservizio | Fuori servizio del carroponete raschia fanghi del sedimentatore finale n. 1 a causa della rottura improvvisa di una ruota. |
| Motivi dell'emergenza | Assicurare il buon funzionamento della fase di trattamento per garantire la regolare estrazione dei fanghi dal bacino di sedimentazione finale e per il rispetto dei limiti allo scarico. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione elettropompe e motori elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT. |
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate | In data 12/10/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio. |
| Primi interventi adottati | Richiesta d'intervento a ditta specializzata. |
| Termini di consegna | Immediata - Intervento già eseguito. |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | Vuotatura e pulizia della vasca di sedimentazione finale n. 1 a mezzo autoespurgo. Fornitura di n. 2 ruote complete di mozzi in acciaio e di chiavette con realizzazione di alcune modifiche (sedi di alloggiamento chiavette, distanziali del mozzo, ecc.) |
| Denominazione della Ditta affidataria | For. Mec. S.r.l. – Officina Meccaniche – Contrada Lampaola – Andria (BT). Masi Ecologia di Vito Masi – Via P. Togliatti, 11 – Conversano (BA). |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta | Ditte specializzate immediatamente disponibili ed attrezzate per la tipologia dell'intervento. |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti | € 1.521,00 (millecinquecentoventuno/00) per la ditta For. Mec. S.r.l.; € 1.380,00 (milletracenttanta/00) per la ditta Masi Ecologia. Totale € 2.901,00 (duemilanovecentouno/00) |
| Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto) | La ditta For. Mec. ha applicato uno sconto del 10% su'importo totale. |



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

| | |
|--|--|
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento <small>(offerta/consuntivo della ditta)</small> | Rapporto lavoro allegato al D.d.t. n. 714/16 del 13/10/2016 e consuntivo del 19/10/2016 della ditta Masi Ecologia. |
| Allegati | Documenti sopra citati. |

Intervento ascrivibile a:

| | | | |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico | | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia

Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola

Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci