

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**

Acquedotto Pugliese
U - 09/04/2018 - 0037418



Prot.

Al Direttore Servizi Tecnici
Al Direttore Affari Generali
All'Internal Auditing

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino WI-FI per telecontrollo.
STO LECCE	Impianto di depurazione di Tricase
Il Tecnico AQP verificatore	Ing. Fabio Piscopiello
Descrizione del disservizio	Mancato funzionamento teleallarme delle anomalie delle varie stazioni con problematiche non rilevabili durante il servizio di reperibilità.
Motivi dell'emergenza	Absoluta necessità di mantenere funzionante l'intero sistema d'allarmi principalmente per il servizio di reperibilità.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile Conduzione e Manutenzione del 04/04/2018
Termini di consegna	20 gg.
Descrizione sintetica delle lavorazioni e loro quantità	Sostituzione dell'intera tratta WIFI con apparati Siemens.
Denominazione della Ditta affidataria	Intesis Via Don Guanella, 15/g 70124 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile e esperta nel settore.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 3.600,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Preventivo n. OFF_30_18 del 05/04/2018 della Ditta Intesis Via Don Guanella, 15/g 70124 Bari. Applicato sconto del 20%
Allegati	Preventivo n. OFF_30_18 della Ditta Intesis


INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---


Il Richiedente

Ing. Fabio Piscopiello



Il Responsabile dell'Area

Ing. Mario Pietrosanti



Si valida: Il Dirigente

Ing. Marcello Rainò

