



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese  
I - 02/11/2016 - 0114122



A

Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

UNITA' TECNICA (TECRI)

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento: cabina elettrica e vano quadro elettrico.
Impianto	Impianto depurativo di San Ferdinando di Puglia.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Elevate temperature nella cabina elettrica e nel vano di alloggio del quadro elettrico di comando delle soffianti.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la corretta temperatura nei vani di alloggio delle apparecchiature elettriche al fine di scongiurare il rischio di danneggiamento delle stesse. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 19/07/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, ing. Nicola Notarnicola, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di n. 2 aspiratori elicoidali, marca Vortice, mod. 000441206, completi di termostato, ecc.
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie – Zona G 6/n int. 15 Zona Industriale – Noci (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.686,00 (duemilaseicentottantasei/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 15% sull'importo totale.



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

**Gestione Acquisti Forniture e Servizi**

<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> <small>(offerta/consuntivo della ditta)</small>	Consuntivo del 01/09/2016 della ditta LM Tecnologie.
<b>Allegati</b>	Documento sopra citato.

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>		<b>Investimenti</b>	<b>X</b>	
------------------------	--	---------------------	----------	--

**Il Richiedente**  
**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**  
**Ing. Nicola Notarnicola**

**Il Responsabile AGD**  
**Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza: Il Manager MAT**  
**Ing. Girolamo Vitucci**