



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese  
1 - 02/11/2016 - 0114112



A

Procurement (DIRPR)

SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

UNITA' TECNICA (TECRA)

Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)

SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

|   |  |
|---|--|
| <b>Oggetto</b>  | Stazione di trattamento di disidratazione fanghi.  |
| <b>Impianto</b>   | Impianto depurativo da Andria.   |
| <b>U.T.</b>   | MAT BA/BAT – AGD BAT.  |
| <b>Descrizione del disservizio</b>  | Fuori servizio della coclea di caricamento fanghi sugli automezzi.   |
| <b>Motivi dell'emergenza</b>  | Assicurare la continuità di servizio della fase di disidratazione e smaltimento dei fanghi. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di carpenterie metalliche presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT. |
| <b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>                | In data 13/10/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato i disservizi.  |
| <b>Primi interventi adottati</b>  | Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.   |
| <b>Termini di consegna</b>  | Immediata - Lavori già eseguiti.   |
| <b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b> | Sostituzione di supporto, riduttore, asse di accoppiamento, ecc. alla coclea di trasferimento fanghi.  |
| <b>Denominazione della Ditta affidataria</b>                                      | Officina Meccanica Battista – Via Barletta, 68 – Trani (BT).   |
| <b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>                                     | Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.   |
| <b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>                        | € 3.361,10 (tremilatrecentosessantuno/10).   |
| <b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>            | Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate.   |



acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

|   |  |
|---|--|
| <b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b><br>(offerta/consuntivo della ditta) | Scheda tecnica di lavoro n. 89 del 14/10/2016. |
| <b>Allegati</b>   | Documenti sopra citati.                        |

Intervento ascrivibile a:

|                        |  |                     |          |
|------------------------|--|---------------------|----------|
| <b>Conto Economico</b> |  | <b>Investimenti</b> | <b>X</b> |
|------------------------|--|---------------------|----------|

**Il Richiedente**

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

**Vito Lamuraglia**

**Il Responsabile AGD**  
**Ing. Nicola Notarnicola**

**Si autorizza: Il Manager MAT**  
**Ing. Girolamo Vitacci**