



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese  
U - 05/11/2019 - 0087348



Procurement (DIRPR)  
SEDE

Internal Audit (IAUAM)  
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Furto di cavi di potenza.
Impianto	Impianto di depurazione di Lizzano (TA)
Direzione	Struttura Territoriale Operativa TA-BR
Descrizione del disservizio	Furto di cavi nella notte tra il 13/09/2019 e il 14/09/2019
Motivi dell'emergenza	Il furto dei cavi di potenza rappresenta una circostanza di urgenza, poiché non permetterebbero l'alimentazione delle varie stazioni dell'impianto che potrebbero comportare il decadimento della qualità del trattamento biologico e della qualità del refluo effluente, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo recettore.  Il mancato urgente ripristino comporterebbe un decadimento del processo depurativo e il possibile superamento dei limiti allo scarico previsti dal D.lgs. 152/2006, con conseguente rischio di inquinamento del Corpo Ricettore, che rappresenta uno stato di imminente e concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; pertanto è necessario procedere senza alcun indugio. Il disservizio è da configurare come imprevedibile, imprevisto e non preventivamente noto. Le esigenze di Urgenza non sono assolvibili nell'ambito dei contratti/affidamenti aziendali già in essere.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 14/09/2019
Primi interventi adottati	Sopralluogo, valutazione della criticità rappresentata ed attivazione delle procedure di emergenza
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Al fine di garantire la funzionalità dell'intero impianto è necessario la fornitura e posa in opera di nuovi cavi elettrici di potenza più attività accessorie, inoltre al fine di garantire la funzionalità dell'impianto e la qualità del refluo effluente nelle more del completamento dei lavori è stato necessario il nolo a caldo di un gruppo elettrogeno.

Mod/PG3.21AM

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognigni, 35 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale € 41.385.573,60

C.F./P.IVA 00347000721, REA C.C.L.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



FR 100410 N°1020226/UP N°1774002LR



# acquedotto pugliese

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Elettromeccanica Ciaurri S.r.l. Via per San Marzano, Z.I. lotto 9/10 - 74028 Sava ( TA )
Motivi e criteri di scelta della Ditta	- Ditta specializzata nella esecuzione dell'intervento, dotata di idonee attrezzature, apparecchiature e competenze per la efficace e tempestiva risoluzione della criticità, iscritta come operativa nell'Albo fornitore di AQP - ART 125 - Comma 1 - Lettera D
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	TOTALE € 48.615,00 oltre Iva come per legge
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sconto applicato dal 7 % al 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della Elettromeccanica Ciaurri S.r.l. n. 778 del 04/10/2019
Allegati	- Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica e l'adesione incondizionata alla clausola 231 di AQP S.p.A. ed a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 per lo specifico Lavoro/servizio/fornitura. - Consuntivo n. 778 del 04/10/2019 - Verbale di furto TACS11 2019 VD 900438 del 14/09/2019

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

**Il Richiedente**

Il RCM CO Taranto Est

Per. Ind. Alessandro Mangini

Il Responsabile AED TA

Ing. Nicola Nicolajicola

Si autorizza:

Il Dirigente STO Ta-Br

Ing. Emilio Tarquinio

Mod/PG.3.21/A4

Rev. 2 del 31/01/2014

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. CON UNICO AZIONISTA REGIONE PUGLIA

www.aqp.it

Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Italy  
Capitale Sociale: € 41.385.573,60

C.F. P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092  
Pec: acquedotto.pugliese@pec.aqp.it



FR 142412 IN 073192260UE IN 119778024UC