

1



acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 24/08/2017 - 0095319



Taranto,

Al Responsabile S.T.O. BR/TA

Sede

Oggetto	Lavori di ripristino della tubazione dell' acque di servizio della stazione di disidratazione.
Impianto	Impianto di depurazione di Taranto Bellavista.
S.T.O.	Area Depurazione Taranto/Brindisi
Descrizione del disservizio	La tubazione interrata presenta perdite in vari punti
Motivi dell'emergenza	Il fuori servizio della tubazione dell'acqua di servizio non consente la preparazione del polielettrolita per la disidratazione fanghi.
Data di comunicazione del disservizio e persona interessate	Comunicazione verbale del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 21/07/2017
Primi interventi adottati	Nessuno.
Termini di consegna	Lavori già eseguiti
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino della tubazione DN 80 a mezzo saldature del tubo deteriorato, montaggio di n 2 giunti " tre pezzi" in ghisa sferoidali DN 80 il tutto previo scavo a mezzo escavatore e rinterro della stessa tubazione.
Denominazione della Ditta affidataria	Gallone Cosimo C/da Galante palazzo Menzella,50-72013 Ceglie Messapica(Br)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata e prontamente disponibile all'esecuzione del lavoro
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.577,63 + I.V.A.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo della ditta n. 1/2017
Allegati	Consuntivo sopra indicato

Mod/PG3.21/04
Rev. 2 del 31/01/2014

ACQP

Pagina 1 di 2





acquedotto
pugliese

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Marangi

Si approva:

Il Responsabile Area Gestione Depurazione

Ing. Antonio Stendardo

Si autorizza:

Il Responsabile S.T.O. BR/TA

Ing. Gaetano Barbone

