

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 23/08/2017 - 0094968



Prot.

DIRPR  
SEDE

IAUAM  
SEDE

TECRI  
SEDE

A.I.P.  
[protocollo@pec.aip.gov.it](mailto:protocollo@pec.aip.gov.it)

Oggetto	Impianto di depurazione di : Mola di Bari	
	Interventi urgenti e straordinari per la sostituzione di N. 2 inverter a servizio delle elettropompe di spinta della condotta sottomarina	
Impianto di depurazione	Mola di Bari	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	A causa del mancato funzionamento degli inverter si attiva il by pass della stazione di sollevamento con scarico in battigia anziché in condotta sottomarina	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	30/06/2017	ing. Giovanni Discipio
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	By- pass inverter con avvio diretto delle pompe e richiesta intervento DIRMA	
Termini di consegna (gg.)	7	Nota: intervento sui terminali MT eseguibile solo a seguito interruzione alimentazione ENEL in data 08.08.2017
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di N. 2 inverter da 50 kW marca Santerno	
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 7 988,00	

*Gianni*

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo	54/17 del 28.07.2017
Allegati	Consuntivo	54/17 del 28.07.2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente  
ing. Giovanni Discipio

Il Responsabile di Area  
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza Il Dirigente STO  
Ing. Girolamo Vitucci

## CONSEGNA: Notifica protocollo 0094968/2017

Da: <posta-certificata@pec.aruba.it>

A: <ut.bari@pec.aqp.it>

Data: 23/08/2017 - 11:51:33

Rispondi

Rispondi a tutti

Inoltra

### Ricevuta di avvenuta consegna

---

Il giorno 23/08/2017 alle ore 11:51:32 (+0200) il messaggio "Notifica protocollo 0094968/2017" proveniente da "ut.bari@pec.aqp.it" ed indirizzato a "protocollo@pec.aip.gov.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.  
Identificativo messaggio: 468269FF.0242DF57.0E810864.3C3E61EC.posta-certificata@legalmail.it

#### Allegati:

- postacert.eml
- daticert.xml
- 468269FF.0242DF57.0E810864.3C3E61EC.posta-certificata@legalmail.it.eml
- smime.p7s