



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese
I - 02/11/2016 - 0114081



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)

SEDE

UNITA' TECNICA (TECRI)
~~Gestione Impianti Depurazione (GEIRI)~~
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento di grigliatura
Impianto	Impianto depurativo di Andria.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio del nastro trasportatore del vaglio.
Motivi dell'emergenza	Assicurare il corretto funzionamento di raccolta e smaltimento del vaglio e garantire il rispetto delle norme igieniche e la sicurezza degli operatori. Il ricorso all'emergenza è dovuto alla mancanza di contratto di riparazione, revisione e/o sostituzione di apparecchiature meccaniche, elettriche, ecc. presso gli impianti di depurazione della MAT Bari-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 02/08/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig. Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della stazione di trattamento e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio dalla propria sede d'alloggio; trasporto in officina; sostituzione nastro, supporti, ecc., trasporto in impianto e montaggio.
Denominazione della Ditta affidataria	Officina Meccanica Battista di Battista Roberto – Via Barletta, 68 – Trani (BT).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile e attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.232,50 (duemiladuecentotrentadue/50)

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe effettuate. La ditta ha applicato uno sconto del 5% sull'importo totale di € 2.350,00.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Scheda tecnica di lavoro n. 72 del 03/08/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza Il Manager MAT
Ing. Girolamo Vitucci

