

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 17/11/2016 - 0120690



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Stazione di trattamento: impianto antintrusione.
Impianto	Impianto depurativo di Corato.
U.T.	MAT BA/BAT – AGD BAT.
Descrizione del disservizio	Fuori servizio dell'impianto antintrusione.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la copertura antintrusione al fine di scongiurare furti e manomissioni ad apparecchiature. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di impianti e quadri elettrici presso gli impianti di depurazione della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 19/09/2016 il Responsabile della conduzione e manutenzione dell'impianto, sig, Vito Lamuraglia, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'impianto antintrusione e richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata - Intervento già eseguito.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Sostituzione di cavi, sirena autoalimentata e batteria, scheda di espansione, rilevatore di movimento, ecc..
Denominazione della Ditta affidataria	LM Tecnologie – Zona G 6/N int. 15 – Zona Industriale – NOCI (BA).
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata immediatamente disponibile ed attrezzata per la tipologia dell'intervento.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 1.831,00 (milleottocentotrentuno/00).
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La ditta ha applicato uno sconto del 15% sul prezzo dei materiali.

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Rapportino di lavoro n. CSM 0144/16 del 28/09/2016.
Allegati	Documento sopra citato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

**Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia**



**Il Responsabile AGD BAT
Ing. Nicola Notarnicola**



**Si autorizza: Il Dirigente STO BA/BAT
Ing. Girolamo Viticcio**

