

Direzione Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Dirigente

Acquedotto Pugliese
U - 24/03/2017 - 0034343



Lecce,

Alla Direzione Procurement
SEDE

Alla Internal Auditing
SEDE

Alla Direzione Reti e Impianti
– Gestione Impianti
Depurazione
SEDE

All'Autorità Idrica Pugliese
Via Borsellino e Falcone
70125 Bari

*Oggetto: Interventi di manutenzione straordinaria in emergenza anno 2017
Adeguamento rete di raccolta acque di drenaggio- Impianto di depurazione di Morciano di
Leuca - trasmissione atti*

Ai sensi del punto 5.2.3 della “Gestione commessa per interventi compresi nel piano degli investimenti”, si trasmette, per i provvedimenti di vostra competenza la:

- Informativa in emergenza.
- Preventivo di spesa;
- Mail ordine lavoro.

Cordiali saluti.

Marcello Rainò



**acquedotto
pugliese**
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 22/03/2017 - 0032926

Lecce,



a DIRPR
IAUAM
DIRRI/TECRI

p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Adeguamento rete di raccolta acque di drenaggio
Impianto	Impianto di depurazione di Morciano di Leuca (LE).
STO	LE
Descrizione del disservizio	Rete acque di drenaggio insufficiente
Motivi dell'emergenza	Il malfunzionamento della rete di raccolta delle acque grezze, comportando un cattivo ritorno in testa all'impianto delle acque provenienti dalle varie stazioni di trattamento, oltre a sversamenti, può causare un possibile decadimento del processo depurativo con superamento dei limiti tabellari imposti dal D.Lgs. 152/2006.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Segnalazione del Responsabile di Conduzione e Manutenzione del 14/03/2017.
Primi interventi adottati	Nessuno
Termini di consegna	20 gg.lavorativi.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<ul style="list-style-type: none"> - fornitura e posa in opera di n.2 tubazioni DN80, mandata pompe, lunghezza ca. 2,00 m, complete di pezzi speciali quali curve, riduzioni, flange, etc.; - fornitura e posa in opera di n.2 saracinesche DN80 PN10, corpo piatto cuneo gommato; - fornitura e posa in opera di n.2 valvole di non ritorno DN80 PN10; - fornitura e posa in opera di chiusino carrabile a copertura del pozzetto, dimensioni 1,00x1,00 m; - montaggio n.2 elettropompe sommergibili, complete di quadro elettrico di comando e controllo.





**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

Denominazione della Ditta affidataria	Elcos S.r.l. Via Belgio, 24 – Zona ind.le - 73010 Surbo (LE)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta esperta e prontezza nella fornitura
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2.200+IVA.
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo per le lavorazioni da eseguirsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Elcos S.r.l. Offerta del 17/054.01 del 15/03/2017.
Allegati	Offerta su indicata con specifiche tecniche della fornitura; Mail autorizzazione Responsabile di Area

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			Investimenti	X	
-----------------	--	--	--------------	---	--


Il Richiedente

Area Depurazione LE

**Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Per. Ind. Desio Carparelli**

**Si approva: Il Responsabile di Area LE
Ing. Mario Pietrosanti**

**Si autorizza: Il Dirigente STO LE
Ing. Marcello Rainò**



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 - Bari • Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc.: € 41,385,573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P. IVA: 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



SINGERT