

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
U - 08/11/2016 - 0116811



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Reti e Impianti (DIRRI)
SEDE

e, p.c. Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Messa in sicurezza cabina di trasformazione e linea elettrica a seguito di furto e atti vandalici.
Impianto	ISI Collone – Acquaviva delle Fonti (BA)
U.T.	Macro area Territoriale Bari - BAT
Descrizione del disservizio	Impianto fermo e completamente fuori servizio a seguito di furti e danneggiamenti
Motivi dell'emergenza	Assicurare la continuità del servizio dell'impianto di sollevamento. Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di riparazione e/o sostituzione di impianti e apparecchiature elettriche presso gli impianti di Sollevamento della MAT BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 22/09/2016 il sig, Pasquale Calabrese, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza della cabina di consegna e linea elettrica da parte dei tecnici ENEL.
Termini di consegna	5 giorni lavorativi dalla segnalazione (Intervento già eseguito)
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Ripristino funzionalità cabina elettrica, impianto di illuminazione, Q.E. media tensione, trasformatore in resina, cavi media tensione, UPS, linee alimentazione, Q.E. generale, Q.E. di commutazione, Q.E. avviamento EP, prove di funzionamento e certificazioni di conformità
Denominazione della Ditta affidataria	Dachille Automazione Industriale – S.P. Bari – Modugno Km 0+800
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta immediatamente disponibile




**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 68.650,00
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Prezzo congruo in relazione a lavorazioni analoghe già effettuate.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n. 475/2016 del 06/10/2016
Allegati	

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Geom. Massimo Da Zio



Il Responsabile AGE

Ing. Luca Leandro



Si autorizza: Il Manager MAT

Ing. Girolamo Vitucci

