



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**  
Art. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese  
U - 21/08/2017 - 0094490



A RETI E IMPIANTI

A INTERNAL AUDIT

A AREA PROCUREMENT

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

<b>Oggetto</b>	Fornitura straordinaria, in emergenza, del servizio sostitutivo alla distribuzione idrica.
<b>Impianto</b>	Abitato di: Taranto
<b>STO</b>	TARANTO - BRINDISI
<b>Descrizione del disservizio</b>	Mancanza di acqua al quartiere Salinella di Taranto
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Rottura condotta Dn. 300 di alimentazione del quartiere Salinella
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	28.07.2017, residenti del quartiere Salinella e resp.le tecnico della clinica Villa Verde
<b>Primi interventi adottati</b>	Comunicazione al tecnico della clinica Villa Verde
<b>Termini di consegna</b>	Dalle ore 12:00 del 28.07.2017 alle ore 24:00 del 29.07.17
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento consiste nel servizio sostitutivo alla distribuzione idrica a mezzo autobotte nei giorni 28 e 29 luglio 2017 nel quartiere Salinella di Taranto.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- IDROEDIL srl di ANTONAZZO Giuseppe</li><li>- SOCI s.r.l.</li><li>- Bruno Costantino &amp; c. s.n.c.</li></ul>
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ditte in grado di intervenire tempestivamente per svolgere il servizio.</li></ul>
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- € 600,00 + IVA</li><li>- € 2.585,00 + IVA</li><li>- € 1.519,96 + IVA</li></ul>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'offerta risulta congrua ai prezzi di mercato.</li></ul>
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Consuntivo del 29/07/2017 ditta IDROEDIL srl</li><li>- Consuntivo del 29/07/2017 ditta SOCI srl</li><li>- Consuntivo del 29/07/2017 ditta BRUNO Costantino &amp; c. s.n.c.</li></ul>



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Allegati</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Consuntivo del 29/07/2017 ditta IDROEDIL srl</li><li>- Consuntivo del 29/07/2017 ditta SOCI srl</li><li>- Consuntivo del 29/07/2017 ditta BRUNO Costantino &amp; c. s.n.c.</li></ul>
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**Il Richiedente**

**Gianfranco Enriquez**

**Il Responsabile dell'AME**

**Ing. Giovanni Bramante**

**Si autorizza: Il Dirigente S.T.O.**

**Ing. Gaetano Barbone**



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese

I - 21/08/2017 - 0094444

Direzione Reti e impianti  
Struttura Territoriale Operativa TA/BR  
Il Dirigente



All'Area Servizi Generali  
BARI

data e n. prot.

### RICHIESTA FORNITURA AUTOBOTTI

A ratifica, si comunica che è stato richiesto l'invio di n. 4 autobotti dalle ore **11,00 del 28 luglio 2017** alle ore **24,00 del 29 luglio 2017**

ovvero

Abitato Taranto n. 4  
Abitato \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Abitato \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Disponibilità SERRU	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Disponibilità SERRU	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Disponibilità SERRU	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

a cura di SERRU

per il seguente motivo: rottura condotta Dn 300 di alimentazione del quartiere Salinella di Taranto.

**N.B. Il numero di autobotti o di sacchetti è determinato tenendo conto di quanto prevede il Disciplinare Tecnico Convenzione A.T.O.**

**(indicare obbligatoriamente le informazioni seguenti)**

Abitanti interessati al disservizio: **5.000**

Ora evento **9:00 del 28.07.2017** (rottura, inquinamento, ecc.)

Tipo evento:  inter. program. flusso  guasti improv.  alterazione potab. acqua

Il Dirigente  
Ing. Gaetano Barbone

Mod/PG3.14/04 - Rev. 0 del 10/06/10

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista  
Sede legale: Via Cognietti 36 - 70121 - Bari - Telefono +39 080 5723111 - www.aqp.it  
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari  
C.F. e P. IVA 00347000721 REA C.I.A.A. di Bari n. 414092

