

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 07/11/2017 - 0130512



Prot.

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Si trasmette unitamente all'informativa il verbale di somma urgenza:

Oggetto	Impianto di depurazione di : Cassano delle Murge	
	Interventi urgenti di rifacimento delle tubazione di scarico di troppo pieno e di scarico di controlavaggio della stazione di filtrazione.	
Impianto di depurazione	Cassano delle Murge	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento della stazione di filtrazione a causa dell'errato posizionamento delle tubazioni di scarico di troppo pieno e scarico di controlavaggio della stazione di filtrazione, cio al fine di scongiurare allagamenti dell'impianto con possibilità di gravi esondazioni di liquami sul suolo.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	26/09/2017	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'impianto.	
Termini di consegna	0	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio Dn 150 e 250, curve in acciaio 90° Dn 150 e Dn 250, flangia di acciaio Dn 150, guarnizione telegommata Dn 150 e Dn 250, flangia di acciaio Dn 250 Pn 10, saracinesca cuneogommata corpo piatto Pn 16 Dn 250 e bulloni zincati completi di dadi e rondelle.	
Denominazione della Ditta affidataria	Opera Service Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 10 354,00	



acquedotto
pugliese
Facciu, bello comune

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02


Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 02/10/2017
Allegati	consuntivo	del 02/10/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
-----------------	--	--	---	--------------

Il Richiedente
L'RCM
Luca Piccirilli



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

