

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 16/11/2017 - 0134787



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

A.I.P.
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Gravina in Puglia	
	Interventi urgenti di manutenzione straordinaria alla stazione di sollevamento iniziale n° 1 e 2.	
Impianto di depurazione	Gravina in Puglia	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Anomalia di delle coclee sollevamento iniziale n°1 e 2.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale e garantire la sicurezza degli operatori.	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	07/08/2017	Luca Picciallo
		Ing. Discipio
Primi interventi adottati	Richiesta intervento a ditta specializzata tempestivamente disponibile.	
Termini di consegna	70 gg	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Smontaggio della parte superiore della coclea, smontaggio vecchio cuscinetto di supporto, rifacimento albero e sede di alloggiamento dello stesso, fornitura e assemblaggio di nuovo cuscinetto, revisione del motoriduttore, pulizia raschiatura e verniciatura motore e motoriduttore e rimontaggio del tutto a perfetta regola d'arte per le coclee di sollevamento n° 1 e 2.	
Denominazione della Ditta affidataria	CO.GE.ME. Srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 17.800,00	

Ge *dy*



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	consuntivo	del 10/10/2017
Allegati	consuntivo	del 10/10/2017

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico			X	Investimenti
------------------------	--	--	----------	---------------------

Il Richiedente
L' RCM
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci