

INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 07/09/2017 - 0099930



Prot.

DIRPR
SEDE

IAUAM
SEDE

TECRI
SEDE

e p.c. All'AIP
protocollo@pec.aip.gov.it

Oggetto	Impianto di depurazione di : Bari est	
	Manutenzione straordinaria alla griglia meccanica oleodinamica linea "Triggiano".	
Impianto di depurazione	Bari est	
Area	STO Bari/BAT - Area Esercizio Depurazione Bari	
Descrizione del disservizio	Fermo della griglia a causa della avaria di componenti elettromeccanici ed oleodinamici.	
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti allo scarico, evitare inquinamento ambientale	
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	20/06/2017	P.t. Giovanni Maraglino
		Ing. Discipio - Ing. Vitucci
Primi interventi adottati	Interpellata la direzione DIRMA per la riparazione e richiesta di intervento immediato alla ditta costruttrice.	
Termini di consegna	intervento eseguito	
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e montaggio di nuovi componenti meccanici, del motore idraulico, delle tubazioni oleodinamiche, del tamburo avvolgitubo, del PLC di gestione, cabina di contenimento centralina e quadro elettrico, ecc..	
Denominazione della Ditta affidataria	Ecomac srl	
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta disposta ad eseguire l'intervento tempestivamente visto il carattere di urgenza.	
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 23 500,00	




**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto dell'intervento eseguito in emergenza.	
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	preventivo	n P529 del del 29/06/2017
Allegati	preventivo	n.P529 del del 29/06/2017


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	X	
-----------------	--	--------------	---	--

Il Richiedente
L' RCM
Per. Ind. Maraglino Giovanni



Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio



Si autorizza Il Dirigente STO
Ing. Girolamo Vitucci

