



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese  
I - 19/01/2017 - 0007242



Direttore Reti e Impianti  
Direzione Procurement  
Internal Auditing

<b>Oggetto</b>	Ripristino automazione impianto di disidratazione
<b>Impianto</b>	Impianto di Depurazione di Taviano
<b>S.T.O.</b>	Lecce
<b>Descrizione del disservizio</b>	Anomalia automazione impianto di disidratazione.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	A seguito di anomalia ai sistemi di controllo si è dovuto procedere alla riparazione del PLC necessario per il controllo della stazione di disidratazione dei fanghi. Il mancato funzionamento della stazione per la disidratazione dei fanghi, impedisce l'allontanamento degli stessi dall'impianto, ciò, determina il decadimento del processo depurativo ed il superamento dei limiti di cui al D. Lgs. 152/06.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	28/09/2016
<b>Primi interventi adottati</b>	Nessuno possibile
<b>Termini di consegna</b>	Prestazione già eseguita
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Ripristino PLC stazione di disidratazione fanghi
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	Tekno Automazione
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta affidabile e prontamente disponibile
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 1.328,00 + IVA
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	Offerta a ratifica N. 16023 del 27.10.2016
<b>Allegati</b>	Offerta a ratifica N. 16023 del 27.10.2016



acquedotto  
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

**Il richiedente**

**il Responsabile di conduzione e manutenzione**

p.i. Antonio Rizzo


  
-----

**Si approva**

**Area Gestione Depurazione LE**

**Il Responsabile di Area**

**Ing. Mario Pietrosanti**

  
-----

**Si autorizza**

**Il Responsabile STO LECCE**

**Ing. Marcello Rainò**

-----  
