

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi


Acquedotto Pugliese
I - 05/01/2017 - 0001566

Prot.



A
DIRPR
SEDE
IAUAM
SEDE
TECRI
SEDE

Oggetto	Servizio di manutenzione specialistica informatica eseguito a Ottobre, Novembre e Dicembre 2016.
Impianto di depurazione	Noci e Locorotondo
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Malfunzionamento dei sistemi di automazione e supervisione impianti.
Motivi dell'emergenza	Garantire il corretto funzionamento degli impianti di depurazione, al fine di mantenere lo standard di qualità dell'effluente.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate.
Primi interventi adottati	Richiesta d'intervento a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già eseguita.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	<u>Imp. dep. di NOCI:</u> • Modifiche grafiche allo scada impianto gestione schedulazione lavaggi • Ripristino funzionamento misuratore di ossigeno • Ripristino comunicazione tra PLC e SCADA, manutenzione PC di impianto • Manutenzione laptop di impianto, manutenzione macchine virtuali • Ripristino funzionamento misuratore di pressione aria stabilizzazione <u>Imp. dep. di LOCOROTONDO:</u> • Modifica logiche di gestione allarmi delle valvole aria membrane • Ripristino funzionamento processo, modifica logiche di gestione filtrazione • Modifica alla grafica dello SCADA di impianto, pagina gestione pompe di ricircolo • Modifiche grafiche allo SCADA, pagine gestione pompe di processo





acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

	ed acqua servizi • Modifica logiche di gestione pompe di supero • Modifica grafiche SCADA pagine di gestione pompe di supero, manutenzione PC di impianto, manutenzione macchine virtuali
Denominazione della Ditta affidataria	MIPATECH dell'Ing. Pasquale Miccolis
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore, peraltro già contrattualizzata in passato con codesta direzione, disponibile ad intervenire immediatamente.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 2942,08 (Euro Duemilanovecentoquarantadue/08)
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo n.05/16 del 20/12/2016 della ditta MIPATECH
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile STO Bari

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager STO Bari/BAT

Ing. Girolamo Virucci